


N°	Codice	Descrizione	Qt.
1	15-00224	STAFFA SUPERIORE BOILER	1
2	15-00261	PIASTRINO TRASFORMATORE HONEYWELL UNIVERSALE	1
3	28663LP	LATERALE SINISTRO CAMERA STAGNA	1
4	28719LP	INVOLUCRO CAMERA STAGNA	1
5	28721LP	COFANO CAMERA STAGNA	1
6	28739LP	LATERALE DX CS	1
7	43237LA	LATERALE SPUGNA COIBENTAZIONE	2
8	43238LA	FRONTALE COIBENTAZIONE 510x410	1
9	51020LA	CONTENITORE MAXIBOX	1
10	62011LP	TAPPO Ø100	1
11	62046LP	STAFFA INFERIORE VASO ESPANSIONE	1
12	74116LP	STAFFA SUP. BOILER	1
13	74195LP	STAFFA DESTRA QUADRO OBLO'	1
14	74196LP	STAFFA SINISTRA QUADRO OBLO'	1
15	74216LP	STAFFA SUPPORTO VASO ESPANSIONE	1
16	74266LP	STAFFA FISSAGGIO MANTELLO	1
17	74374LP	PIASTRINO FISSAGGIO BRUCIATORE	1
18	74514LP	RONDELLA SIFONE	2
19	74529LP	DIMA RACCORDI	1
20	74541LP	STAFFA BRUCIATORE ISOTHERMIC 3+1	2
21	74732LP	FLANGIA CIRCOLATORE	1
22	79041LP	TELAIO	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
crislian.pozzaglin				
Modificato				
crislian.pozzaglin				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
27/02/2014	16			3024.047
Note				
Descrizione completa RKA 24/20 BOX "MAXICOMF.-TECH" MET IT - CBD CS R2				
 RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299				
A011A432C133				Revisione 00



N°	Codice	Descrizione	Qt.
1	20096LA	BOILER LT.14 INOX	1
2	26-00211	GRUPPO IDRAULICO	1
3	27044LA	SIFONE RACCOGLICONDENSA	1
4	30-00041	ISOTERMICO 3+1	1
5	34001LA	CONTRODADO 1/2" E24	2
6	36068LA	VENTURI MANIFOLD RK A/R	1
7	36076LA	VALVOLA GAS CONDENSAZIONE	1
8	37032LA	ELETTOVENTILATORE PX128/203 - 230V/50Hz	1
9	38525LA	FASCETTA BIFILARE A MOLLA 24.4 -26	2
10	40078LP	FLANGIA BRUCIATORE	1
11	43001LA	GUARNIZIONE 3/4"	3
12	43002LA	GUARNIZIONE 1/2"	12
13	43009LA	GUARNIZIONE IN SILICONE ROSSO TUBO Ø18	2
14	43011LA	FB12/1 GUAR.SIL/ROSSO OVALE	2
15	4318LA	OR Ø17.86x2.62 EPDM SCAMBIATORE BITERMICO	2
16	43159LA	GUARNIZIONE 3/4" MULTIPLEX Ø24x16x2	3
17	43208LA	GUARNIZIONE 23x30x3sp. EPDM 80 Sh. 1"	1
18	43278LA	GUARNIZIONE FLANGIA CONDENSAZIONE Ø82	2
19	43309LA	GUARNIZIONE SUGHERO	1
20	56009LA	NIPLES 1/2"-1/2" E.24x34	1
21	56036LA	PROLUNGA OT 1/2x30 MF	1
22	56094LA	NIPPLES 1/2"x3/8"MM OT.GIALLO	1
23	67003LA	RUBINETTO DI SCARICO RSC/G 1/2"	1
24	68013LP	RACCORDO 1/2" ENTRATA VALVOLA GAS	1
25	68244LA	RACCORDO ATTACCO SIFONE	1
26	73516LA	SENSORE A CLIP BLU PER TUBI Ø17 Ø18	1
27	73517LA	TERMOFUSIBILE ROSSO ISTMQ 102 °C	1
28	83530LP	TUBO Ø 18	1
29	83531LP	TUBO D.14 RICIRCOLO USCITA CAL DO/BOILER	1
30	83532LP	TUBO D.14 GRUPPO CIRCOLATORE/BOILER	1
31	83533LP	TUBO D.18 GRUPPO FLUX/BOILER	1
32	83534LP	TUBO Ø 14 VASO ESPANSIONE	1
33	83727LP	TUBO D.12 x JOLLY	1
34	83797LP	TUBO Ø 14 KIT VASO ESPANSIONE	1
35	83818LP	TUBO D.18 MANDATA	1
36	83819LP	TUBO D.18 RITORNO	1
37	84190LP	TUBO D.14 ENTRATA GAS	1
38	84195LP	TUBO SCARICO CONDENSA	1
39	84205LP	TUBO Ø 14 USCITA GAS	1
40	86006LA	TERMOSTATO SICUREZZA 95C°	1
41	88023LA	TRASFORMATORE AC 230VAC 50-60HZ	1
42	89195NA	TAPPO OT 1/2" M	1
43	95004LA	VASO ESPANSIONE L1	1


N°	Codice	Descrizione	Qt.
44	95006LA	VASO ESPANSIONE 10L	1
45	96012LA	VALVOLA JOLLY SFOGO ARIA 3/8"	1
46	96019LA	VALVOLA SICUREZZA 1/2" M 8ATM	1
47	96028LA	BICONO D.15 VALVOLA SICUREZZA	1
48	96029LA	NIPPLES MF 1/2" PER BICONO VALVOLA SICUREZZA	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
crislian.pazzaqlin				
Modificato				
crislian.pazzaqlin				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
27/02/2014	155			3024.047
Note				
Descrizione completa RKA 24/20 BOX "MAXICOMF.-TECH" MET IT - CBD CS R2				



RADIANT BRUCIATORI s.p.a.
61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164
Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299

Code: **A011A432C133** Revisione: **00**




N°	Codice	Descrizione	Qt.
1	20040LA	SCAMBIATORE 16 PIASTRE	1
2	25-00131	VALVOLA SICUREZZA 3bar 1/2"	1
3	25-00168	CIRCOLATORE INTRSL 15/5-1 KU	1
4	26127LA	COLLETTORE POMPA MULTIPLEX	1
5	26133LA	RACCORDO USCITA SAN.CALDO 1/2" CON REGOLATORE DI FLUSSO	1
6	26284LA	RACCORDO SANITARIO FREDDO MANDATA	1
7	33027LA	NIPLES SANITARIO	1
8	33037LA	TAPPO CIRCOLATORE WILO C1	1
9	33039LA	TAPPO IN PLASTICA MULTIPLEX C3	1
10	43002LA	GUARNIZIONE 1/2"	1
11	43003LA	GUARNIZIONE 3/8"	1
12	43135LA	GUARNIZIONE VALVOLA TRE VIE MULTIPLEX	1
13	43139LA	OR EPDM 70SH SCAMBIATORE A PIASTRE	4
14	43145LA	OR VALVOLA TRE VIE IMIT	1
15	43150LA	OR MULTIPLEX EPDM ORM 14X30	8
16	43159LA	GUARNIZIONE 3/4" MULTIPLEX Ø24x16x2	1
17	43208LA	GUARNIZIONE 23x30x3sp. EPDM 80 Sh. 1"	1
18	43248LA	OR 4081 EPDM Di18,68x3,53	1
19	43258LA	OR 3037 EPDM Øi,9,19 Ø2,62	1
20	43267LP	KIT BY-PASS	1
21	43276LA	OR EPDM Ø17x4	1
22	54022LA	FORCELLA DI FISSAGGIO	4
23	54030LA	FORCELLA BLOCCAGGIO TUBO VASO ESPANSIONE	1
24	54032LA	MOLLA FISSAGGIO CURVA	2
25	56035LA	PROLUNGA OTTONE MF 1/8"	1
26	56050LA	RACCORDO CAMOZZI	1
27	59015LA	PRESSOSTATO ACQUA	1
28	61004LP	PISTONE FLUSSOSTATO COMPLETO	1
29	64066LA	TAPPO GRUPPO FLUSSOSTATO HSLR NC10	1
30	64069LA	ELEMENTO SUPERIORE VALVOLA 3 VIE ACCUMULO	1
31	64123LA	CURVA COLLEGAMENTO MULTIPLEX COLLETTORE POMPA	1
32	64124LA	CORPO COLLEGAMENTO CIRCOLATORE MULTIPLEX 2006	1
33	64126LA	CORPO INFERIORE VALVOLA 3 VIE MULTIPLEX	1
34	64128LA	GRUPPO FLUSSOSTATO "A" MULTIPLEX	1
35	74529LP	DIMA RACCORDI	1
36	83546LP	TUBO Ø 8 RICIRCOLO	1
37	86014LA	MANOMETRO M3A-ABS	1
38	96018LA	VALVOLA DI RITEGNO CO14	1
39	96032LA	VALVOLA 3 VIE ATTUATORE ATVA 03	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
riccardobaiocchi				
Modificato				
eristian.pozzaqlin				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
23/10/2013	1:35			48,538
Note				
Descrizione completa GRUPPO IDRAULICO RKA 24/20 BOX				




RADIANT BRUCIATORI s.p.a.
61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164
Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299

Codice	Revisione
26-00211	00



N°	Codice	Descrizione	Qt.
1	31244LA	CAVO MICRO-FLUSSOSTATO CON TERMINALE 3111-03	1
2	31353LA	CAVO SONDA SANITARIO - A	1
3	31417LA	CAVO CIRCOLATORE PREMIUM	1
4	31421LA	CONNETTORE STOCKO 5 POLI	1
5	40-00035	CAVO VALVOLA DEVIATRICE - DT	1
6	40-00077	SCHEDA ELETTRONICA QUADRO R2	1
7	40-00097	CAVO PRESSOSTATO ACQUA	1
8	40-00099	CAVO ELETTROVENT./T.FUMI	1
9	40-00103	CAVO ALIMENTAZIONE	1
10	40-00107	CAVO SCHEDA MODULAZIONE TELAIO	1
11	45-00002	FRONTALE QUADRO	1
12	45-00007	MASCHERINA QUADRO R2	1
13	45-00008	TASTI IN GOMMA SERIE 2	2
14	45-00009	TASTI IN GOMMA SERIE 3	1
15	64091LA	COPERCHIO MORSETTIERA OBLO'	1
16	64092LA	CARTER QUADRO OBLO'	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
riccardo.baiocchi				
Modificato				
crislian.pozzaqlin				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
11/11/2013	12			343,234
Note				
Descrizione completa QUADRO COMPLETO ASSEMBLATO RKA 24+28/20 BOX - R2				
 RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299			Codice 41-00088	Revisione 00



N°	Codice	Descrizione Completa	Qt.
1	20073LA	ANELLO ADATTATORE SCARICO FUMI Ø80/60 ISOTERMIQUE	1
2	20074LA	FORCELLA FISSAGGIO TUBI ISOTHERIC	2
3	20082LA	ISOTERMIQUE 3+1 FONDO CB - GM30-45-092-02	1
4	30-00046	GUARNIZIONE ELETTRODO ACCENSIONE BRUCIATORE PORTA FREDDA	1
5	30-00047	PORTA FREDDA 18kW	1
6	30-00050	FIBRA CERAMICA FONDO CON PLASTICA BRUCIATORE ISOTERMICO	1
7	30-00053	GUARNIZIONE ELETTRODO RIVELAZIONE BRUCIATORE PORTA FREDDA	1
8	31326LA	CAVO ELETTRODO ACCENSIONE ISOTERMIQUE- SM20019	1
9	31327LA	CAVO ELETTRODO RIVELAZIONE ISOTERMIQUE- SM20019	1
10	40-00037	ELETTRODO RIVELAZIONE PORTA FREDDA	1
11	40-00038	ELETTRODO ACCENSIONE PORTA FREDDA	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
cristian.pazzaglin	01	20/07/2012	cristian.pazzaglin	Aggiunti particolari ricambistica
Modificato				
cristian.pazzaglin				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
24/05/2012	13			948.078
Note				
Descrizione completa ISOTERMICO 3+1 PORTA FREDDA				
				Revisione
RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299				Codice 30-00041
				01