





N°	Codice	Descrizione	Qt.
1	15-00033	STAFFA FRONTALE MANTELLO	1
2	15-00221	COFANO CAMERA STAGNA	1
3	15-00222	LATERALE DX CAMERA STAGNA	1
4	15-00223	LATERALE SINISTRO CAMERA STAGNA	1
5	15-00225	GUIDA LATERALE DESTRO CAMERA STAGNA	4
6	15-00261	PIASTRINO TRASFORMATORE HONEYWELL UNIVERSALE	1
7	28604LP	LONGHERONE DESTRO FONDO CAMERA STAGNA	1
8	28646LP	LONGHERONE SINISTRO CAMERA STAGNA	1
9	28708LP	TESTATA SUPERIORE CAMERA STAGNA	1
10	28709LP	TESTATA INFERIORE CAMERA STAGNA	1
11	28710LP	INVOLUCRO CAMERA STAGNA	1
12	35-00046	FRONTALE MANTELLO RKA18/25/34	1
13	43348LA	FRONTALE SPUGNA COIBENTAZIONE	1
14	52201LA	FIANCO DX MANTELLO	1
15	52202LA	FIANCO SX MANTELLO	1
16	62011LP	TAPPO Ø100	1
17	74093LP	STAFFA MURO RKA	1
18	74233LP	STAFFA GANCIO VASO ESPANSIONE	1
19	74374LP	PIASTRINO FISSAGGIO BRUCIATORE	1
20	74409LP	DIMA RACCORDI	1
21	74492LP	STAFFA DESTRA QUADRO	1
22	74493LP	STAFFA SINISTRA QUADRO	1
23	74757LP	STAFFA DX BRUCIATORE	1
24	74758LP	STAFFA SX BRUCIATORE	1
25	79107LP	TELAIO	1


Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
cristian.pozzaglin				
Modificato				
cristian.pozzaglin				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
02/10/2013	17.			1635,94
Note				
Descrizione completa RKA 24/20 EKO MET IT - CBD CS R2				
61025 Loc. Montebabbate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299				
Codice Revisione				
A011A432F131 00				

N°	Codice	Descrizione	Qt.
1	20051LA	BOILER LT 14 INOX	1
2	26-00026	GRUPPO IDRAULICO	1
3	27044LA	SIFONE RACCOGLICONDENSA	1
4	30-00041	ISOTERMICO 3+1	1
5	34001LA	CONTRODADO 1/2" E24	1
6	36068LA	VENTURI MANIFOLD RK A/R	1
7	36076LA	VALVOLA GAS CONDENSAZIONE	1
8	37032LA	ELETTOVENTILATORE PX128/203 - 230V/50Hz	1
9	38525LA	FASCETTA BIFILARE A MOLLA 24.4 -26	2
10	40078LP	FLANGIA BRUCIATORE	1
11	43001LA	GUARNIZIONE 3/4"	3
12	43002LA	GUARNIZIONE 1/2"	10
13	43003LA	GUARNIZIONE 3/8"	1
14	43009LA	GUARNIZIONE IN SILICONE ROSSO TUBO Ø18	2
15	43011LA	FB12/1 GUAR.SIL/ROSSO OVALE	2
16	43118LA	OR Ø17.86x2.62 EPDM SCAMBIATORE BITERMICO	2
17	43159LA	GUARNIZIONE 3/4" MULTIPLEX Ø24x16x2	3
18	43208LA	GUARNIZIONE 23x30x3sp. EPDM 80 Sh. 1"	1
19	43258LA	OR 3037 EPDM Øi.9,19 Ø2,62	1
20	43278LA	GUARNIZIONE FLANGIA CONDENSAZIONE Ø82	2
21	43309LA	GUARNIZIONE SUGHERO	1
22	56009LA	NIPLES 1/2"-1/2" E.24x34	1
23	67003LA	RUBINETTO DI SCARICO RSC/G 1/2"	1
24	68013LP	RACCORDO 1/2" ENTRATA VALVOLA GAS	1
25	68121NA	RIDUZIONE 3/4" M / 3/8" F	1
26	68244LA	RACCORDO ATTACCO SIFONE	1
27	73516LA	SENSORE A CLIP BLU PER TUBI Ø17 Ø18	1
28	73517LA	TERMOFUSIBILE ROSSO ISTMQ 102 °C	1
29	83151LP	TUBO Ø12 VALVOLA SBS PC+VASO EPANSIONE	1
30	83695LP	TUBO Ø 18 BOILER - VALVOLA .3 VIE	1
31	83698LP	TUBO Ø 10 VASO ESPANSIONE	1
32	83699LP	TUBO D.18 RACCORDO FLUX/BOILER	1
33	83700LP	TUBO Ø 14 ENTRATA SANITARIO CALDO	1
34	83702LP	TUBO Ø 14 ENTRATA FREDDA	1




N°	Codice	Descrizione	Qt.
35	83759LP	TUBO Ø 18 RITORNO	1
36	83761LP	TUBO D.18 MANDATA	1
37	84141LP	TUBO D.14 ENTRATA GAS	1
38	84195LP	TUBO SCARICO CONDENSA	1
39	84199LA	TUBO POLIBUT.15x1,8	1
40	84208LP	TUBO Ø14 USCITA GAS	1
41	86006LA	TERMOSTATO SICUREZZA 95C°	1
42	88023LA	TRASFORMATORE AC 230VAC 50-60HZ	1
43	89195NA	TAPPO OT 1/2" M	1
44	95004LA	VASO ESPANSIONE L1	1
45	95006LA	VASO ESPANSIONE 10L	1
46	96012LA	VALVOLA JOLLY SFOGO ARIA 3/8"	1
47	96019LA	VALVOLA SICUREZZA 1/2" M 8ATM	1
48	96028LA	BICONO D.15 VALVOLA SICUREZZA	1
49	96029LA	NIPPLES MF 1/2" PER BICONO VALVOLA SICUREZZA	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
cristian.pazzaglin				
Modificato				
cristian.pazzaglin				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
02/10/2013	1/7.			1635,94
Note				
Descrizione completa RKA 24/20 EKO MET IT - CBD CS R2				
 RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montebellate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299				
Codice				Revisione
A011A432F131				00




N°	Codice	Descrizione	Qt.
1	20040LA	SCAMBIATORE 16 PIASTRE	1
2	24052LA	CIRCOLATORE UPS 15-50 CIAO 3VIE - 59725008	1
3	25-00131	VALVOLA SICUREZZA 3bar 1/2"	1
4	26127LA	COLLETTORE POMPA MULTIPLEX	1
5	26133LA	RACCORDO USCITA SAN.CALDO 1/2" CON REGOLATORE DI FLUSSO	1
6	26284LA	RACCORDO SANITARIO FREDDO MANDATA	1
7	33027LA	NIPLES SANITARIO	1
8	43002LA	GUARNIZIONE 1/2"	1
9	43003LA	GUARNIZIONE 3/8"	1
10	43135LA	GUARNIZIONE VALVOLA TRE VIE MULTIPLEX	1
11	43139LA	OR EPDM 70SH SCAMBIATORE A PIASTRE	4
12	43145LA	OR VALVOLA TRE VIE IMIT	1
13	43150LA	OR MULTIPLEX EPDM ORM 14X30	8
14	43159LA	GUARNIZIONE 3/4" MULTIPLEX Ø24x16x2	2
15	43248LA	OR 4081 EPDM Di18,68x3,53	1
16	43267LP	KIT BY-PASS	1
17	43276LA	OR EPDM Ø17x4	1
18	54032LA	MOLLA FISSAGGIO CURVA	2
19	59015LA	PRESSOSTATO ACQUA	1
20	61004LP	PISTONE FLUSSOSTATO COMPLETO	1
21	64066LA	TAPPO GRUPPO FLUSSOSTATO HSLR NC10	1
22	64069LA	ELEMENTO SUPERIORE VALVOLA 3 VIE ACCUMULO	1
23	64123LA	CURVA COLLEGAMENTO MULTIPLEX COLLETTORE POMPA	1
24	64124LA	CORPO COLLEGAMENTO CIRCOLATORE MULTIPLEX 2006	1
25	64126LA	CORPO INFERIORE VALVOLA 3 VIE MULTIPLEX	1
26	64128LA	GRUPPO FLUSSOSTATO "A" MULTIPLEX	1
27	74409LP	DIMA RACCORDI	1
28	74492LP	STAFFA DESTRA QUADRO	1
29	74493LP	STAFFA SINISTRA QUADRO	1
30	83546LP	TUBO Ø 8 RICIRCOLO	1
31	86014LA	MANOMETRO M3A-ABS	1
32	96018LA	VALVOLA DI RITEGNO CO14	1
33	96032LA	VALVOLA 3 VIE ATTUATORE ATVA 03	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
crislian.pozzaglin				
Modificato				
crislian.pozzaglin				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
28/06/2011	14			28.749
Note				
Descrizione completa				
GRUPPO IDRAULICO				
RKA 24-28/20				
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. IL CLIENTE ACCETTA E CONFERMA LA VERIDICITÀ E L'ESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO. IL CLIENTE ACCETTA E CONFERMA LA VERIDICITÀ E L'ESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO. IL CLIENTE ACCETTA E CONFERMA LA VERIDICITÀ E L'ESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO.				
 RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299			Codice	Revisione
			26-00026	00



N°	Codice	Descrizione	Qt.
1	31244LA	CAVO MICRO-FLUSSOSTATO CON TERMI NALE 3111-03	1
2	31353LA	CAVO SONDA SANITARIO - A	1
3	40-00077	SCHEDA ELETTRONICA QUADRO R2	1
4	40-00097	CAVO PRESSOSTATO ACQUA	1
5	40-00099	CAVO ELETTROVENT./T.FUMI	1
6	40-00103	CAVO ALIMENTAZIONE	1
7	40-00107	CAVO SCHEDA MODULAZIONE TELAIO	1
8	40-00108	CAVO CONNETTORE CIRCOLATORE/V. DEVIATRICE	1
9	45-00002	FRONTALE QUADRO	1
10	45-00007	MASCHERINA QUADRO R2	1
11	45-00008	TASTI IN GOMMA SERIE 2	2
12	45-00009	TASTI IN GOMMA SERIE 3	1
13	64091LA	COPERCHIO MORSETTIERA OBLO'	1
14	64092LA	CARTER QUADRO OBLO'	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
crislian.pozzaglin				
Modificato				
crislian.pozzaglin				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
15/04/2013	12			346.573
Note				
Descrizione completa				
QUADRO COMPLETO ASSEMBLATO				
RKA 24-28-34/20 R2				
RADIANT RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299				
Codice				Revisione
41-00073				00



N°	Codice	Descrizione Completa	Qt.
1	20073LA	ANELLO ADATTATORE SCARICO FUMI Ø80/60 ISOTERMIQUE	1
2	20074LA	FORCELLA FISSAGGIO TUBI ISOTHERIC	2
3	20082LA	ISOTERMIQUE 3+1 FONDO CB - GM30-45-092-02	1
4	30-00046	GUARNIZIONE ELETTRODO ACCENSIONE BRUCIATORE PORTA FREDDA	1
5	30-00047	PORTA FREDDA 18kW	1
6	30-00050	FIBRA CERAMICA FONDO CON PLASTICA BRUCIATORE ISOTERMICO	1
7	30-00053	GUARNIZIONE ELETTRODO RIVELAZIONE BRUCIATORE PORTA FREDDA	1
8	31326LA	CAVO ELETTRODO ACCENSIONE ISOTERMIQUE- SM20019	1
9	31327LA	CAVO ELETTRODO RIVELAZIONE ISOTERMIQUE- SM20019	1
10	40-00037	ELETTRODO RIVELAZIONE PORTA FREDDA	1
11	40-00038	ELETTRODO ACCENSIONE PORTA FREDDA	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
cristian.pazzaglin	01	20/07/2012	cristian.pazzaglin	Aggiunti particolari ricambistica
Modificato				
cristian.pazzaglin				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
24/05/2012	13			948,078
Note				
Descrizione completa ISOTERMICO 3+1 PORTA FREDDA				
RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299				
Codice 30-00041				Revisione 01